

Załącznik nr 4							
Tabela sterowań Systemu Sygnalizacji Pożaru							
Elementy sterowane	Element sterujący	Wyjście / wejście	Strefa pożarowa			Monitorowanie	
			Kryterium zadziałania				
			SP				
			Cz T1	Cz T2	ROP		
Kłapa ppoż. KP/3	Moduł kontrolno - sterujący	OUT 2		Z	Z		
Kłapa ppoż. KP/4		OUT 3		Z	Z		
Rezerwa		OUT 4					
Rezerwa		OUT 4					
Kłapa ppoż. KP/3 - OTWARTA		IN 1				+	
Kłapa ppoż. KP/3 - ZAMKNIĘTA		IN 2				+	
Kłapa ppoż. KP/4 - OTWARTA		IN 3				+	
Kłapa ppoż. KP/4 - ZAMKNIĘTA		IN 4				+	
Centrala wentylacyjna N2W2		Moduł kontrolno - sterujący	OUT 1		-	-	
Centrala wentylacyjna N3W3			OUT 2		-	-	
Rozdzielnica elektryczna RR	OUT 3			-	-		
Rezerwa	OUT 4						
Rezerwa	IN 1						
Rezerwa	IN 2						
Rezerwa	IN 3						
Rezerwa	IN 3						
Rezerwa	IN 4						
Centrala wentylacyjna N1W1	Moduł kontrolno - sterujący		OUT 1		-	-	
Rezerwa		OUT 2					
Rezerwa		OUT 3					
Rezerwa		OUT 4					
Rezerwa		OUT 4					
Rezerwa		IN 1					
Rezerwa		IN 2					
Rezerwa		IN 3					
Rezerwa		IN 3					
Rezerwa		IN 4					
Kłapa ppoż. KP/1		OUT 1		Z	Z		
Kłapa ppoż. KP/2		OUT 2		Z	Z		
Rezerwa		OUT 3					

Załącznik nr 4						
Tabela sterowań Systemu Sygnalizacji Pożaru						
Elementy sterowane	Element sterujący	Wyjście / wejście	Strefa pożarowa			Monitorowanie
			Kryterium zadziałania			
			SP			
			Cz T1	Cz T2	ROP	
Rezerwa	Moduł kontrolno - sterujący	OUT 4				
Kłapa ppoż. KP/1 - OTWARTA		IN 1				+
Kłapa ppoż. KP/1 - ZAMKNIĘTA		IN 2				+
Kłapa ppoż. KP/2 - OTWARTA		IN 3				+
Kłapa ppoż. KP/2 - ZAMKNIĘTA		IN 4				+
Kłapa ppoż. KP/K1	Moduł kontrolno - sterujący	OUT 1		Z	Z	
Kłapa ppoż. KP/K2		OUT 2		Z	Z	
Rezerwa		OUT 3				
Rezerwa		OUT 4				
Kłapa ppoż. KP/K1 - OTWARTA		IN 1				+
Kłapa ppoż. KP/K1 - ZAMKNIĘTA		IN 2				+
Kłapa ppoż. KP/K2 - OTWARTA		IN 3				+
Kłapa ppoż. KP/K2 - ZAMKNIĘTA		IN 4				+
Kłapa ppoż. KP/K3		Moduł kontrolno - sterujący	OUT 1		Z	Z
Kłapa ppoż. KP/K4	OUT 2			Z	Z	
Rezerwa	OUT 3					
Rezerwa	OUT 4					
Kłapa ppoż. KP/K3 - OTWARTA	IN 1					+
Kłapa ppoż. KP/K3 - ZAMKNIĘTA	IN 2					+
Kłapa ppoż. KP/K4 - OTWARTA	IN 3					+
Kłapa ppoż. KP/K4 - ZAMKNIĘTA	IN 4					+
Rezerwa	Moduł kontrolno - sterujący		OUT 1			
Rezerwa		OUT 2				
Rezerwa		OUT 3				
Rezerwa		OUT 4				
Zasilacz pożarowy - AWARIA		IN 1				+
Zasilacz pożarowy - ZANIK NAPIĘCIA		IN 2				+

**Załącznik nr 4**  
**Tabela sterowań Systemu Sygnalizacji Pożaru**

Załącznik nr 4

Tabela sterowań Systemu Sygnalizacji Pożaru

Elementy sterowane	Element sterujący	Wyjście / wejście	Strefa pożarowa			Monitorowanie
			Kryterium zadziałania			
			SP			
			Cz T1	Cz T2	ROP	
Rezerwa		IN 3				
Rezerwa		IN 4				

Legenda:  
  
Czas T1=30s  
Czas T2=180s  
Cz 1 – alarm pierwszego stopnia od czujki pożarowej  
Cz 2 – alarm drugiego stopnia od czujki pożarowej  
ROP – alarm drugiego stopnia od ręcznego ostrzegacza pożarowego  
„+” – WŁĄCZONY  
„-” – WYŁĄCZONY  
"Z" - ZAMKNIĘTE  
"O" - OTWARTE