


- OZNACZENIA:**
- Projektowana rozdzielnica elektryczna
 - Istniejąca rozdzielnica elektryczna
 - PPWP — Przysięg Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu
 - Gniazdo wtykowe IP20, 16A, 250V
 - Gniazdo wtykowe IP44, 16A, 250V
 - Gniazdo 3-fazowe IP44, 16A, 400V
 - — Punkt doprowadzenia zasilania
 - Szyna ekwipotencjalna
 - PEL1 — Zestaw gniazd 2x230V, 2x230V DATA, 2xRJ45 montaż p/t
 - PEL2 — Zestaw gniazd 2x230V, 2xRJ45 montaż p/t
 - [] — Zakres pomieszczeń magazynu
 - ☒ — Dwubiegunowy wyłącznik zasilania IP44 (w obudowie)
 - RR — Rozdzielnica rehabilitacji (przychodni)
 - RB — Rozdzielnica lokalu gastronomicznego
 - PW — Podgrzewacz wody
 - PD — Punkt dystrybucyjny
 - WKG — Włóknko kończyn górnych
 - WKD — Włóknko kończyn dolnych
 - JWK — Jednostka wewnętrzna klimatyzacji
 - SP — System przywzowny
 - KL — Kłapa ppoż.
 - h — wysokość montażu gniazd
- TRASY KABLOWE:**
- KX-XX — Koryto metalowe perforowane ocynkowane szerokość XX mm, wysokość 50mm
 - KE-XX — Koryto dla instalacji elektrycznych
 - KN-XX — Koryto dla instalacji elektrycznych

- UWAGI:**
- Rysunek należy rozpatrywać łącznie z innymi dokumentami m.in. opisami technicznymi.
 - Gniazda elektryczne i logiczne (RJ45) instalować w ramach wielokrotnych, np:



<div>PROFIL</div> <div>BIURO USŁUG ARCHYTEKTONICZNYCH S-ka z o.o.</div> <div>41-506 CH O R Z Ó W ul. Przyjemna 14 tel. 246-03-08</div>			
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO		Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń biurowych poziomu „0” Stadionu, na pomieszczenia ośrodka rehabilitacji, pom. magazynowe, pom. gastronomiczne oraz zmiana sposobu użytkowania części pom. magazynowych poziomu „1”	
TYTUŁ RYSUNKU		Instalacja zasilania gniazd i urządzeń elektrycznych. Rzut przyziemia.	
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA		PODPIS PROJEKTANTA	SKALA RYS.
NR UPRAWNIEN BUDOWLANICZNYCH			
DATA SPORZĄDZENIA		PAŹDZIERNIK 2021	1:100
IMIĘ I NAZWISKO PROJ. SPRAWDZAJĄCEGO		PODPIS PROJEKTANTA SPRAWDZAJĄCEGO	NR RYS.
NR UPRAWNIEN BUDOWLANICZNYCH			
DATA SPRAWDZENIA		PAŹDZIERNIK 2021	IE-01