Napięcie sieci: 400/230V 50Hz
Układ sieci: TN-C
System ochrony przeciwporażeniowej:
Samoczynne wyłączenie zasilania.

OZNACZENIA:

RGnN 3	– Istniejąca rozdzielnica RGnN 3
RG 3.0	– Istniejąca rozdzielnica RG 3.0
RR	– Rozdzielnica rehabilitacji
RH	– Rozdzielnica lokalu gastronomicznego
APF	– Automatyczny przełącznik faz
kWh	– Licznik energii elektrycznej
PPWP-x	– Przycisk przeciwpożarowego wyłącznika prądu
— PH90/E90 —	– Kabel ognioodporny typu PH90/E90
—— nN ——	– Kabel elektroenergetyczny nN 1kV B2ca

UWAGI:

1. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z innymi dokumentami m. in. rysunkami, opisami technicznymi.



PROFIL BIURO USŁUG ARCHITEKTONICZNYCH S-ka. z o.o.			
41-506 C H O R Z Ó W ul. Przyjemna 14 tel. 246-03-08			
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	**Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń biurowych poziomu „0" Stadionu, na pomieszczenia ośrodka rehabilitacji, pom. magazynowe, pom. gastronomi oraz zmiana sposobu użytkowania części pom. magazynowych poziomu „+3"**		
TYTUŁ RYSUNKU	**Schemat ideowy zasilania.**		
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	mgr inż. Maciej Patucha	PODPIS PROJEKTANTA	SKALA RYS.
NR UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	SLK/4699/PWOE/13		-
DATA SPORZĄDZENIA	PAŹDZIERNIK 2021		
IMIĘ I NAZWISKO PROJ. SPRAWDZAJĄCEGO	mgr inż. Piotr Skóra	PODPIS PROJEKTANTA SPRAWDZAJĄCEGO	NR RYS.
NR UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	704/94		IE-04
DATA SPRAWDZENIA	PAŹDZIERNIK 2021		

A3