



- OZNACZENIA:**
- Łącznik oświetleniowy, pojedynczy, IP20, 16A, 250V
 - Łącznik oświetleniowy, pojedynczy, IP44, 16A, 250V
 - Łącznik oświetleniowy, ściemniakowy, IP20, 16A, 250V
 - Łącznik oświetleniowy, ściemniakowy, IP20, 16A, 250V
 - Czujnik ruchu i obecności 360st.
 - Zakres pomieszczeń magazynu
- LEGENDA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH:**
- P1 Oprawa LED 3300lm 26W IP44 4000K
 - P2 Oprawa LED 4500lm 36W IP44 4000K
 - P3 Oprawa LED 4600lm 42W IP44 4000K
 - B1 Oprawa LED 2000lm 19W IP44 4000K
 - B2 Oprawa LED 2830lm 28W IP44 4000K
 - B3 Oprawa LED 1660lm 15W IP44 4000K
 - H1 Oprawa LED 3980lm 29W IP66 4000K
 - R2 Oprawa LED 4950lm 34W IP65 4000K
 - R3 Oprawa LED 6370lm 57W IP65 4000K
 - S1 Oprawa LED 2330lm 25W IP20 4000K
 - S4 Oprawa LED 4880lm 30W IP65 4000K
 - AW1 Oprawa awaryjna LED IP65 CNBOP AT
 - AW2 Oprawa awaryjna LED IP20 CNBOP AT
 - AW3 Oprawa awaryjna LED IP20 max. wysokość 27mm CNBOP AT
 - AW4 Oprawa awaryjna LED 524lm IP65 CNBOP AT
 - EW1 Oprawa ewakuacyjna LED IP65 CNBOP NM AT
 - EW2 Oprawa ewakuacyjna LED IP65 CNBOP NM AT + plexi
 - EW3 Oprawa ewakuacyjna LED IP65 CNBOP NM AT + grzałka
- UWAGI:**
1. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z innymi dokumentami m. in. rysunkami, opisami technicznymi.

<div>PROFIL</div> <div>BIURO USŁUG ARCHITEKTONICZNYCH S-ka z o.o.</div> <div>41-506 C H O R Z Ó W ul. Przyjemna 14 tel. 248-03-08</div>				
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO		Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń biurowych poziomu „0” Stadionu, na pomieszczenia ośrodka rehabilitacji, pom. magazynowe, pom. gastronomiczne oraz zmiana sposobu użytkowania części pom. magazynowych poziomu „K3”		
TYTUŁ RYSUNKU		Instalacja oświetlenia. Rzut przyziemia.		
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA		PODPIS PROJEKTANTA	SKALA RYS.	
NR UPRAWNIEN BUDOWLANICZNYCH				
DATA SPORZĄDZENIA		PODPIS PROJEKTANTA SPRZĄDAJĄCEGO	NR RYS.	
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA SPRZĄDAJĄCEGO				
DATA SPRAWDZENIA				