
L1, L2, L3
N
PE
16A C
10kA
30mA
A, V, Hz, kW, PF, kWh
RS 485
Modbus
Ethernet
Pi [W] 141,56
Pz [W] 78,54
Ii [A] 120,00
Napięcie zasil. 400/230V 50Hz
Układ zasil. TN-C
System ochrony przeciwporażeniowej
Samoczynne wyłączenie zasilania
IP 30 stopień
RS 485 Modbus Ethernet
RS 485 Modbus Ethernet
SCHEMAT POŁĄCZEŃ STEROWANIA Z SYSTEMU SSP
24V AC
PRZEKAŹNIK SSP
KSSP

| | | |

PARAMETRY OBUDOWY:
Rozdzielnica stojąca, głębokość 275mm
Obudowa zamykana wyposażona w zamek z kluczem
Prąd znamionowy In min: 200A
Stopień ochrony min: IP40
Odporność udarowa min: IK10
Klasa izolacji: II
Kategoria przepięciowa: III/IV
Stopień zanieczyszczenia: 3
Klasa materiału izolacyjnego: II
Kolor: RAL 7035
Blacha stalowa: 1,5mm
powlekana lakierem proszkowym
i wypalana
drzwi pełne metalowe

UWAGI:
1. Wszystkie obwody zewnętrzne wyprowadzić poprzez listwy zaciskowe
2. W rozdzielnicy należy pozostawić min. 20% rezerwy miejsca w celu umożliwienia rozbudowy
3. Należy opisać i oznakować aparaty elektryczne oraz elewację zewnętrzną
4. Rozdzielnicę wyposażyć w schematy strukturalne jednokreskowe.



BIURO USŁUG ARCHITEKTONICZNYCH S-ka. z o.o.
41-506 C H O R Z Ó W ul. Przyjemna 14 tel. 246-03-08

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	**Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń biurowych poziomu „0" Stadionu, na pomieszczenia ośrodka rehabilitacji, pom. magazynowe, pom. gastronomi oraz zmiana sposobu użytkowania części pom. magazynowych poziomu „+3"**		
TYTUŁ RYSUNKU	**Rozdzielnica elektryczna rehabilitacji. Schemat strukturalny. Widok elewacji.**		
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	**mgr inż. Maciej Patucha**	PODPIS PROJEKTANTA	SKALA RYS.
NR UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	SLK/4699/PWOE/13		-
DATA SPORZĄDZENIA	PAŹDZIERNIK 2021		
IMIĘ I NAZWISKO PROJ. SPRAWDZAJĄCEGO	**mgr inż. Piotr Skóra**	PODPIS PROJEKTANTA SPRAWDZAJĄCEGO	NR RYS.
NR UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	704/94		**IE-05/2**
DATA SPRAWDZENIA	PAŹDZIERNIK 2021		

A3